

# 評 定 書

評定 CBL FP004-06号

新日鉄住金エンジニアリング株式会社  
代表取締役社長 藤原 真一 様

平成27年7月31日付で評定(更新)依頼された下記の案件について、一般財団法人ベターリビング  
評定規程第8条に基づき、基礎・地盤評定委員会(委員長 工学博士 中井 正一)において審査し  
た結果、本件は、申込みの範囲において、依頼者が提案する評定の対象とする技術に基づいて設  
計及び施工をすることにより、対象とする構造に所定の性能が得られるものであると評定する。

## 記

1. 件名 回転圧入鋼管杭(NSエコパイル)の引抜き方向の許容支持力
2. 評定事項 本評定は、依頼者より提出された資料に基づき、その技術内容について検討を  
行った結果、平成13年国土交通省告示第1113号第6第二号の表中に掲げる式に  
おける $\kappa$ 、 $\lambda$ 、 $\mu$ の数値の設定方法について、依頼者が提案する評定の対象とす  
る技術に基づいて設計及び施工をすることにより、地盤の引抜き方向の許容支持力  
を定める事ができるものであると審査したものの(詳細については別添)である。
3. 評定区分 一般評定
4. 特記事項 本評定書は、平成17年11月30日発行の評定書(評定 CBL FP001-05号、申請  
者:新日本製鐵株式会社)について、社名変更に伴い申請者名を新日鉄住金エン  
지니어リング株式会社に変更して更新発行するものである。なお、本評定書の発行  
に伴い、既発行の評定書(評定 CBL FP001-05号)は無効とする。
5. 有効期限 平成32年11月29日

更新発行日 平成27年11月30日  
変更発行日 平成18年8月28日  
原評定発行日 平成17年11月30日



一般財団法人 ベターリビング  
理事長 井 上 俊 之

